



Scheda Informativa del Rifugio Auronzo alle Tre Cime d Lavaredo

Rifugio Auronzo – categoria per la Regione Veneto Escursionistico

Località: Forcella Longères, quota 2333 m/slm, Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Il rifugio è accessibile principalmente attraverso la strada comunale carrozzabile da fine maggio ad ottobre, l'apertura e chiusura della stessa è determinata dal Comune in base alle condizioni metereologiche.

L'accessibilità, tramite strada, è garantita e gratuita nei periodi di apertura per gestori, dipendenti e fornitori. Sui piazzali gestiti dal Comune di Auronzo è istituito il servizio di parcheggio a pagamento e il rifugio non dispone di posti auto propri.

Il rifugio è inoltre ben inserito nella rete sentieristica dell'area Tre Cime, Cadini, Paterno e direttamente accessibile dalle valli limitrofe.

Il rifugio è stato ricostruito nel 1954 con struttura in pietra e laterizio, solai in latero cemento e legno, copertura a due falde in legno e manto di lamiera, disposta su 4 livelli utili fuori terra, più soffitta inagibile e vani interrati. Il piano terra è planimetricamente più ampio per contenere tutti i servizi legati alla ristorazione.

Nel dettaglio la struttura è composta:

- piano seminterrato: bivacco invernale da garantire sempre aperto l'inverno e l'estate adibito a vano di servizio, deposito/magazzino circa mq. 60, locali tecnici e lavanderia. Esiste inoltre un locale interrato con accesso autonomo esterno a disposizione della ex Vodafone per alloggiamento impiantistica e gruppo elettrogeno di emergenza della rete telefonica.
- piano terra: zona pranzo/bar/self service/reception mq. 400 circa. Cucina e vani accessori mq. 110. Servizi igienici n. 3 WC donne+1 disabili, n. 3 WC uomini+2 urinatoi.
- Piano primo: n. 7 camere per gli ospiti a 2 letti e n. 4 vani privati, 1 Wc-1 doccia uomini e 1 WC-1 doccia donne, bagno completo personale.
- Piano secondo: n. 11 camere per gli ospiti a 2/3 letti e 5/6 letti, n. 2 Wc-1 doccia uomini e n. 2 wc-1 doccia donne.
- Piano terzo: n. 7 camere per gli ospiti a 5/6 letti e n. 4 vani privati, 2 Wc-uomini e 2 WCdonne più bagno completo personale.
- Piano sottotetto non agibile e non utilizzabile come deposito. Nel piano sottotetto è presente la strumentazione impiantistica della rete telefonica

- ex Vodafone e sulla falda del tetto sono presenti i relativi pannelli solari di alimentazione.
- Vano tecnico separato: in volume autonomo prospiciente sono contenuti i gruppi elettrogeni e il bruciatore per fornitura di acqua calda e riscaldamento con relativi scambiatori di accumulo acqua calda.

La struttura dispone di un massimo di 120 posti a sedere interni più 40 posti su tavoli e panche in terrazza e gazebo esterno a servizio della terrazza.

La parte chiusa del ristorante può essere utilizzata come aula didattica essendo dotata di tende oscuranti e di impianto audio/video con schermo.

Il totale dei posti letto è di 99.

Dotazioni impiantistiche:

- Energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni utilizzati alternativamente in base alle necessità del rifugio, 1 gruppo con potenza nominale di 120 kw e 1 gruppo con potenza nominale di 38 kw. Entrambi dotati di scambiatore. Il fabbisogno energetico è garantito da un deposito di gasolio di 16000 litri.
E' garantita l'illuminazione notturna di emergenza mediante batteria di accumulo.
All'esterno del rifugio sono presenti le colonnine di ricarica delle e-bike sia di proprietà del rifugio. sia del servizio comunale bike sharing.
- Impianto riscaldamento: locale ristorante/bar sono riscaldati da pannelli radianti elettrici, stufa a legna ed impianto ad aria calda. Lo stesso impianto ad aria calda riscalda i tre piani delle camere. L'edificio è dotato di attestato di prestazione energetica rilasciato nel 2024 e rientra nella classe B.
- Approvvigionamento idrico: il rifugio dispone di 2 reti separate per acqua ad uso alimentare e acqua non potabile. L'acqua potabile è alimentata da una sorgente sotto le pareti della Croda del rifugio e rifornisce vasche di carico dislocate in varie posizioni per un totale di 100 mc . L'acqua non potabile alimentata da varie sorgenti sui ghiaioni e dal recupero delle acque piovane è pari a 75 mc. E' presente anche un deposito di mc. 20 ad esclusivo uso dell'impianto antincendio. La pressione idraulica all'interno degli impianti è garantita da pompe di sollevamento.
- Acque reflue: tutte le acque reflue sono raccolte in un impianto di depurazione e dispersione composto da condensagrassi , fossa di sedimentazione e di ossidazione con successiva dispersione in sub

- irrigazione. Lo svuotamento delle vasche avviene con periodicità mediante autobotte di ditte autorizzate.
- Telefonia: l'area del rifugio è generalmente ben servita dai vari operatori telefonici, ma nello specifico, per l'uso interno del rifugio è presente un telefono fisso gestito con ponte radio mobile con addebito dei soli scatti di chiamata. La rete internet per l'utilizzo dei pc e dei registratori di cassa è garantita dai cavi ethernet. Sono funzionanti i Pos.
- Il rifugio dispone di un dominio web e relativo sito.
- Il rifugio è attualmente fornito di tutte le attrezzature, dotazioni, impianti per lo svolgimento dell'attività propria. Sono presenti 3 casse fiscali automatiche. La ristorazione avviene con il sistema self service.
- Nella struttura mediamente operavano dai 10 ai 22 collaboratori.

